

МОСОБГАЗ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

143026, Московская область, Одинцовский район,
р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д.1
телефон: (495) 597-5530 тел./факс: 597-5555
www.mosoblgaz.ru e-mail: info@mosoblgaz.ru

Технические условия на газификацию № 3054-41/15 от 21.10.2010 г.
(действительны в течение двух лет с даты выдачи)

Настоящие технические условия для присоединения выданы в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий присоединения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и Правилами оказания услуг по капитальному строительству к сетям инженерно-технического обеспечения, Правилами пользования услугами предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.05.2002 г. № 317, и Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.2003 г. № 10.

Субъект: **НП «Нанопоселок Морозов»**

Объект газификации: **НП «Нанопоселок Морозов» вблизи д. Владычино Солнечногорского района с разработкой схемы газоснабжения всей застройки с общим расходом газа 473 м³/час**

Источник газоснабжения (место присоединения к газопроводу): **Газопровод высокого давления Р=1,2 МПа D=200 мм, проложенный в районе д. Владычино**

Требования к учету газа: **Учет газа должен осуществляться в соответствии с действующими Правилами учета газа и Постановлением Правительства Московской области от 01.08.2006 № 738/29**

011066

Условия и порядок газификации домов коллективной застройки, жилых многоквартирных домов с применением поквартирного газоиспользующего оборудования

1. Работы производятся по проекту, выполненному проектной организацией, допущенной к работе в установленном порядке.
2. В качестве весьма усиленной изоляции для стальных газопроводов применять двухслойные покрытия на основе экструдированного полиэтилена.
3. Присоединение к действующему газопроводу должно быть согласовано с его собственником, либо иным лицом, владеющим и распоряжающимся газопроводом на ином законном основании.
4. К согласованию рабочих чертежей представить разработанную схему газоснабжения всего поселка в соответствии с документом территориального планирования, с указанием диаметров распределительных газопроводов по улицам.
5. Проект газификации представляется на согласование в полном объеме.
6. Газооборудование жилых домов должно быть адаптировано на номинальное давление газа перед приборами 130 мм вод. ст.
7. Застройщик или заказчик заблаговременно, но не позднее чем за 3 рабочих дня до начала строительства/реконструкции, должен направить в филиал ГУП МО «Мособлгаз» Химкимежрайгаз, извещение о начале таких работ.
8. Строительство наружных газопроводов должно выполняться по согласованным с ГУП МО «Мособлгаз», либо его филиалами проектам. За качеством строительства заказчиком организуется строительный контроль, с привлечением специалистов, допущенных к работе в установленном законом порядке.
9. Настоящие технические условия для присоединения, выданные ГУП МО «Мособлгаз» составлены в 3-х подлинных экземплярах, первый экземпляр для ГУП МО «Мособлгаз», второй – для Заказчика, третий – для филиала ГУП МО «Мособлгаз» Химкимежрайгаз.

Прочие условия:

1. Газопровод-источник находится на балансе филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Химкимежрайгаз».
2. Минимальное зафиксированное давление в газопровод-источнике составляет 1,0 МПа.
3. Пуск газа производится после государственной регистрации права собственности на принятый в эксплуатацию объект газового хозяйства (кроме газопроводов-вводов к индивидуальным жилым домам), при этом ответственность за организацию технического обслуживания возлагается на собственника.
4. Технические условия на присоединение к газораспределительной системе являются обязательными к исполнению. Отступление от технических условий допускается по предварительному согласованию с ГУП МО «Мособлгаз».

Заместитель Генерального
Директора - Главный инженер



Е.Д. Шумейко
(И.О.Ф.)

Начальник Технического отдела



Т.Н. Овчинникова
(И.О.Ф.)

С условиями газификации и порядком присоединения к газораспределительной сети согласен:

28.10.2010, Ромашуров А.В.

(дата, подпись, фамилия)

Технические условия получены: 28.10.2010, Ромашуров Е.В.

(дата, подпись, фамилия, документ, подтверждающий полномочия)

